

Паспорт качества № _____
на песок для строительных работ 1 класса средний
Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ93.Н00054
Действителен до 16.07.2011



« 2 » 04 2011 г.

Потребитель _____

Номер вагона _____

Количество _____ Тонн


№ ж/д квитанции _____

Качественные показатели:

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8736-93	Фактические показатели
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %		
	Содержание зерен свыше 10 мм	до 0,5	0,5
	Содержание зерен свыше 5 мм	до 5,0	2,0
	Полный остаток на сите 0,63 мм	30-45	37,0
	Содержание частиц размером менее 0,15 мм	до 5,0	2,0
2.	Модуль крупности	2,0-2,5	2,27
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 2,0	1,70
4.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	—
5.	Насыпная плотность, т/м ³	не норм	1,51
6.	Содержание вредных компонентов и примесей:	0-1,0	0,5
	Сульфаты и сульфиты в пересчете на SO ₃ , % Аморфные разновидности SiO ₂ , ммоль/л	0-50	38,0
7.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов песка Бк/кг	до 370-1кл.	11 ± 5

Начальник ОТК:

Лаборант:



Отзыв на паспорт № _____

Песок для строительных работ 1 класса средний ОАО «Хромцовский карьер» соответствует требованиям
ГОСТ 8736-93

Замечания _____

Представитель получателя _____

(ФИО, должность, подпись, дата)