

ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР»

 Адрес: 453718, Россия, Республика Башкортостан,
Учалинский район, д. Мансурово

**Паспорт качества № _____
на щебень фракции 40-70мм**


« ____ » _____ 2018г.

Потребитель _____

Номер вагона _____

Количество _____ Тонн _____

№ ж/д квитанции _____

Качественные показатели

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели		
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %				
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D	90 мм	до 0,5	0,0
		D	70 мм	до 10	5,80
		0,5(d+D)	55 мм	30-60	52,15
		d	40 мм	90-100	93,40
	На сите 2,5 мм		95-100		
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	до 25%	23,45		
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,95		
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	0,01		
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,0		
6.	Насыпная плотность, т/м ³	не норм	1,39		
7.	Марка по прочности (дробимости)	600-1400	1400		
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И1		
9.	Морозостойкость, МРЗ	15-400	400		
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	7,4		
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₃ % (ммоль/д)	До 1,5 (50)	0,05		

Начальник ОТК _____ Фахритдинова Э.И.

Лаборант: _____

Отзыв на паспорт № _____

Щебень из плотных пород для строительных работ фр. 40-70мм ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания _____

Представитель получателя _____

(ФИО, должность, подпись, дата)