

ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР»

Адрес: 453748, Россия, Республика Башкортостан,
Учалинский район, д. Мансурово

**Паспорт качества № _____
на щебень фракции 5-20мм**



« ____ » _____ 2018г.

Потребитель _____

Номер вагона _____

Количество _____ Тонн _____

№ ж/д квитанции _____

Качественные показатели

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1.	Зерновой состав (полные остатки) на контрольных ситах, %		
	Размеры отверстий контрольных сит, мм	1,25D 25 мм	до 0,5 0,0
		D 20 мм	до 10 2,89
		0,5(d+D) 12,5 мм	30-60 58,32
		d 5 мм	90-100 98,99
На сите 2,5 мм		95-100	99,81
2.	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %	До 25%	23,56
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 1	0,97
4.	Содержание зерен слабых пород, %	до 5	2,54
5.	Содержание глины в комках, %	до 0,25	0,0
6.	Насыпная плотность, т/м ³	не норм	1,43
7.	Марка по прочности (дробимости)	600-1400	1400
8.	Марка по истираемости	И1-И4	И1
9.	Морозостойкость, МРЗ	15-400	400
10.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня Бк/кг	до 370-1кл.	7,4
11.	Содержание вредных компонентов и примесей, SO ₃ % (ммоль/л)	До 1,5 (50)	0,05

Начальник ОТК _____ Фахритдинова Э.И.

Лаборант: _____

Отзыв на паспорт № _____

Щебень из плотных пород для строительных работ фр. 5-20мм ООО «САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР» соответствует требованиям ГОСТ 8267-93

Замечания _____

Представитель получателя _____

(ФИО, должность, подпись, дата)